

Porąbka, dn. 10.08.2012r.

nr sprawy SGZPI.271.1.15.2012

www.bip.porabka.pl

dot. odpowiedzi na pytania jednego z uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy termomodernizacji budynku komunalnego w sołectwie Bujaków – Gmina Porąbka.

Wójt Gminy Porąbka, na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. nr 113 poz.759 z póź.zm.) udziela odpowiedzi na pytanie z dnia 09.08.2012r. dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy termomodernizacji budynku komunalnego w sołectwie Bujaków – Gmina Porąbka.

1. Treść pytania:

Bardzo proszę o wyjaśnienie jaki piec gazowy ma zostać zamontowany w ramach przetargu na termomodernizację budynku komunalnego w sołectwie Bujaków – Gmina Porąbka? W projekcie jest wymieniony „Kocioł gazowy 30 kW Typu DTG 130 ECO NOX”, natomiast w przedmiarze jest napisane „Montaż kotła trójciagowego Vitoplex 300”.

Odpowiedź:

Przyjęty w projekcie kocioł gazowy 30kW typu Elitec DTG 130 ECO NOX należy traktować, jako wskazanie typu i parametrów kotła. Parametry kotła przedstawionego w ofercie muszą być równoważne – tj. nie gorsze niż przyjęte dla kotła opisanego w projekcie kotłowni.

