

dot. odpowiedzi na pytania jednego z uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy dostawy materiałów elektroinstalacyjnych – Gmina Porąbka.

Wójt Gminy Porąbka, na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. nr 113 poz.759 z późn.zm.) udziela odpowiedzi na pytania z dnia 01.10.2012r. (nr 2) dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór dostawcy materiałów elektroinstalacyjnych niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznej w budowanym na działkach nr 463/4 i 4631 w Kobiernicach ul. Żywiecka – przedszkolu (część I).
Pytania dotyczą wskazanych poniżej pozycji przedmiotu zamówienia:

Lp.	Nazwa pozycji zamówienia	Treść pytania	Odpowiedź
1	Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6 mm	Czy wymagana się grubość 0,4-0,6, czy może być 0,2mm ?	NIE może być 0,2 mm
2	Główna szyna uziemiająca	Proszę o sprecyzowanie, kod producenta	1 zacisk dla przewodu 16 mm ² + min.30 zacisków pod przewody 4mm ²
3	Gniazdo 2-bieg. Podwójne z uziem. p/t Pt230	Czy mogą być odpowiedniki innych producentów ?	Dopuszcza się zastosowanie aparatury równoważnej, o parametrach nie gorszych niż aparatura wskazana w postępowaniu.
4	Gniazdo 2P+Z 10/16A, 250V, bryzg. NT 130H	Czy mogą być odpowiedniki innych producentów ?	
5	Gniazdo 3P+N+Z 16A(25)A nf 2622-126 stałe	Czy mogą być odpowiedniki innych producentów ?	
9	Łącznik p/t 1-biegunowy ST. podwyż. IP-20	Co znaczy st. podwyż IP-20 , znaczy się IP 44 ?	Należy zastosować łączniki o IP-20 o podwyższonym standardzie wykonania
10	Łącznik p/t krzyżowy podw.st.IP-20	Co znaczy st. podwyż IP-20 , znaczy się IP 44 ?	
11	Łącznik p/t schodowy podw.st.IP-20	Co znaczy st. podwyż IP-20 , znaczy się IP 44 ?	
12	Łącznik p/t świecznikowy z podś. podw.st.IP-20	Co znaczy st. podwyż IP-20 , znaczy się IP 44 ?	
13	Objemka do połączeń wyrównawczych (do grzejnika, baterii itp.)	Proszę o podanie zakresu długości opaski uziemiające	Zakres fi 17,5 - 54 mm
14	Odgaleźnik 4-tor. n/t bryzg. 6 i 10 mm ²	Wykonanie z pcv czy w aluminium ?	Wykonanie z PCV

15	Oslona kablowa AROT VA 50 mm	Czy mogą być odpowiedniki innych producentów ?	Tak jednak o parametrach nie gorszych niż wskazane w postępowaniu.
16	Oslona rurowa giętka do kabli DVK 50 mm	Czy mogą być odpowiedniki innych producentów ?	
17	Oslona rurowa giętka do kabli DVK fi 110 mm	Czy mogą być odpowiedniki innych producentów ?	
18	Oslona rurowa giętka do kabli DVK fi 75 mm	Czy mogą być odpowiedniki innych producentów ?	
26	Rozdzielnica R-1 z wyposażeniem wg projektu - schematu	Czy mogą być odpowiedniki innych producentów ?	Należy zastosować rozdzielnicę wskazane (lub równoważne innego producenta) w załączonym do siwz rysunku „Schematy i widoki rozdzielnic RW, R-1,2,3 Przedszkole Kobiernice” obudowa i drzwi metalowe, zamek patentowy, wykonanie podtynkowe)
27	Rozdzielnica R-2 z wyposażeniem wg projektu - schematu	Czy mogą być odpowiedniki innych producentów ?	
28	Rozdzielnica R-3 z wyposażeniem wg projektu - schematu	Czy mogą być odpowiedniki innych producentów ?	
29	Rozdzielnica RW z wyposażeniem wg projektu - schematu	Czy mogą być odpowiedniki innych producentów ?	
30	Rury osłonowe karbowane (peszel) fi 18mm	Jaki nacisk jest pożądaný, z pilotem czy bez ?	Rury osłonowe twarde (podłogowe) z pilotem
31	Rury osłonowe karbowane (peszel) fi 32 mm	Jaki nacisk jest pożądaný, z pilotem czy bez ?	
32	Zaciski WAGO 8 krotne	Czy mogą być odpowiedniki innych producentów ?	Tak jednak o parametrach nie gorszych niż wskazane w postępowaniu.
33	Zaciski WAGO 5 krotne	Czy mogą być odpowiedniki innych producentów ?	
34	Zaciski WAGO 4 krotne	Czy mogą być odpowiedniki innych producentów ?	
35	Zaciski WAGO 3 krotne	Czy mogą być odpowiedniki innych producentów ?	
37	Przycisk pożarowy podtynkowy	Proszę o sprecyzowanie, kod producenta	Np. przycisk pożarowy z młotkiem 13183 firmy ABB lub równoważny.
38	Szyna łączeniowa do rozdzielni 3-faz. – dł.1m	Proszę o sprecyzowanie, kod producenta	Szyna o przekroju 16 mm ²

WOJT
Czesław Jutka