

Porąbka, dn. 28.03.2013r.

nr sprawy SGZPI.271.1.4.2013

www.bip.porabka.pl

dot. odpowiedzi na pytania jednego z uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy inwestycji pod nazwą „Utworzenie miejsca do odpoczynku i kultywowania polsko-czeskich tradycji regionalnych”.

Wójt Gminy Porąbka, na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. nr 113 poz.759 z póź.zm.) udziela odpowiedzi na pytania z dnia 26.03.2013r. dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy inwestycji pod nazwą „Utworzenie miejsca do odpoczynku i kultywowania polsko-czeskich tradycji regionalnych”.

1. Treść pytania:

W związku z brakiem doprecyzowania oraz rozbieżnościami w opisie technicznym do w/w/ projektu i przedmiarze robót prosimy o podanie:

- 1) sposobu mocowania rusztu do ściany paleniska w sposób trwały,
- 2) połączenie płyty żelbetowej ze ścianą osłonową paleniska,
- 3) kształtu paleniska – uzależnia się kształt rusztu,
- 4) w jaki sposób i do czego mocować pokrywę w dachu nad rusztem,
- 5) jaka ma być mata ogniochronna i w którym miejscu umocowana,
- 6) czy aby pokrycie gontem bitumicznym będzie spełniało wymogi ppoż. i użytkownika (Ew. iskry na dach)

Odpowiedź:

Ad. 1.

Mocowanie rusztu do ściany paleniska na kotwach umożliwiających jego demontaż i ponowny montaż.

Ad.2.

Połączenie płyty żelbetowej ze ścianą osłoną paleniska - na specjalistycznej zaprawie do murowania kominów (patrz przedmiar, projekt, STWiORB).

Ad.3.

Kształt paleniska okrągły (patrz wyliczenie ilości w przedmiarze robót).

Ad. 4.

Mocowanie pokrywy w dachu nad rusztem – za pomocą elementów wsporczych dekarских.

Ad.5.

Przewiduje się zabezpieczyć konstrukcję ciesielską blachą stalową ocynkowaną.

Ad.6.

Tak będzie spełniało.

Wójt Gminy Porąbka
Czesław Bułka