

nr sprawy SGZPI.271.1.10.2013

www.bip.porabka.pl

dot. odpowiedzi na pytania jednego z uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy inwestycji pod nazwą „Budowa przedszkola na działkach nr 463/4 i 4631 w Kobiernicach ul. Żywiecka – etap III”.

Wójt Gminy Porąbka, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z póź. zm.) udziela odpowiedzi na pytania z dnia 22.07.2013r. dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy inwestycji pod nazwą „Budowa przedszkola na działkach nr 463/4 i 4631 w Kobiernicach ul. Żywiecka – etap III”.

Treść pytań:

Ponieważ jest to etap III rozbudowy przedszkola i roboty muszą być nawiązaniem do wykonania istniejącego stąd poniższe pytania:

1. poz. koszt od 4 do 8 Roboty budowlane są to ościeżnice i skrzydła drzwiowe DW5, DW6, DW7
pytanie – Kolor w/w stolarki drzwiowej?
2. poz. 9 i 25 System kabin sanitarnych z laminowanych płyt wiórowych grub 3,0mm ścianka wys. 1,30 m montowane z prześwitem 15 cm nad podłogą wraz z drzwiami wahadłowymi
pytanie – czy są już zamontowane takie ścianki i czy wymienione w w/w pozycjach ścianki muszą być nawiązaniem do istniejących?
3. poz. 16 Montaż wentylatorów ściennych
pytanie – proszę o podanie średnicy wentylatorów
4. poz. 11, 27, 65, 67 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej
pytanie – proszę o podanie czy płytki mają być wielokolorowe według przewidzianej aranżacji czy wykonawca na dowolny wybór ułożenia oraz rodzaju płytki?
5. poz. 44 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulowane bez warstwy izolacyjnej/wykładzina półprzemysłowa
pytanie – czy na wykładziny jest aranżacja czy wykonawca ma dowolność w wyborze wykładziny i wzoru układania?
6. poz. 46 Posadzki 1 i 2 barwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metodą regulowaną, płytki ponad 15x15cm 30x30
pytanie – proszę o podanie czy płytki mają być wielokolorowe według przewidzianej aranżacji czy wykonawca ma dowolny wybór ułożenia oraz rodzaju płytki?
7. poz. 73 i 74 balustrady schodowe, stalowe, malowane proszkowo wys 1,10
pytanie – czy można wykonać balustrady i pochwyt ze stali nierdzewnej satynowana?
8. poz. 81 Drzwi przeciwpożarowe, pełne o odporności ogniowej EI30 DW6 i DW7 w tej pozycji obmiar 0,90x2,0 x (2+3), 1,0x2, 0x2 tj 7 szt.
pytanie – zestawienie stolarki DW6 1L i 1P EI 30 i DW7 1L i 1P EI30 to jest łącznie 4 szt. EI30, proszę o podanie ile w tej pozycji jest drzwi przeciwpożarowych a ile zwykłych?

9. poz. 96, 105, 106 Balustrady schodowe stalowe
pytanie – wcześniej występowała balustrada stalowa malowana proszkowo, czy ta balustrada ma być tylko malowana, czy malowana proszkowo czy może być ze stali nierdzewnej satynowana?

Odpowiedzi:

Ad 1.

Brak aranżacji, kolor stolarki drzwiowej do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji inwestycji.

Ad 2.

Ścianki nie były montowane, nie ma do czego nawiązywać.

Ad 3.

Należy zastosować wentylatory Ø 100.

Ad 4.

Brak aranżacji, należy przewidzieć płytki wielokolorowe – do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji inwestycji.

Ad 5.

Brak aranżacji, kolor i wzór wykładziny do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji inwestycji.

Ad 6.

Brak aranżacji, należy przewidzieć płytki wielokolorowe, antypoślizgowe - do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji inwestycji.

Ad 7.

Minimum balustrady stalowe, malowane proszkowo.

Ad 8.

W tej pozycji wszystkie drzwi (7 szt.) są p.poż.

Z tego 3 szt. o wym. 90x2 zewnętrzne i 4 szt. wewnętrzne. Ponadto wszystkie drzwi p.poż powinny być wyposażone w samozamykacz hydrauliczny.

Ad 9.

Balustrada ma być nierdzewna.

Wójt Gminy Porąbka
Czesław Bułka