

nr sprawy SGZPI.271.1.13.2014

[www.bip.porabka.pl](http://www.bip.porabka.pl)

*dot. odpowiedzi na pytania jednego z uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy dostawy i montażu technologii kuchni dla inwestycji pod nazwą „Budowa przedszkola w Kobiernicach „ – Etap V.*

Wójt Gminy Porąbka, na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.907 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania (nr 1 i nr 2) z dnia 16.05.2014r. dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy dostawy i montażu technologii kuchni dla inwestycji pod nazwą „Budowa przedszkola w Kobiernicach „ – Etap V:

**1. Treść pytania:**

W poz. stoły ze zlewem brak jest na wyposażeniu baterii. Czy należy uwzględnić baterie ściennie czy sztorcowe w poz. 1,15,16,53,48.

**Odpowiedź:**

Nie należy uwzględniać baterii. Baterie ściennie już zostały zamontowane.

**2. Treść pytania:**

Czy komora chłodnicza ma być z podłogą izolowaną czy bez podłogi, oraz czy zawieszenie agregatu chłodniczego planowane jest z pomieszczenia nr 4 bezpośrednia na ścianie zewnętrznej. Jeśli na innej ścianie to proszę podać długość ruraru od komory do planowanego montażu agregatu.

**Odpowiedź:**

Komora chłodnicza bez podłogi izolowanej. Zawieszenie agregatu chłodniczego bezpośrednio na ścianie zewnętrznej pomieszczenia nr 4.

**3. Treść pytania:**

Proszę zamieścić formularz cenowy w Excel- jeśli jest to możliwe.

**Odpowiedź:**

Formularz cenowy nie został sporządzony w Excel.

**4. Treść pytania:**

Czy wpisując do formularza ofertowego urządzenie równoważne należy wpisać (poprawić) w rubryce „ nazwa „ typ urządzenia czy tylko wpisać go w wykazie zamienników

**Odpowiedź:**

Urządzenie równoważne należy wpisać zarówno do kosztorysu ofertowego, jak i do wykazu zamienników.

UWAGA: Formularz wykazu zamienników zawiera błąd dlatego zostanie zmodyfikowany i opublikowany na stronie [www.bip.porabka.pl](http://www.bip.porabka.pl).

**5. Treść pytania:**

Sugeruje poz. II Dostawa i montaż komory chłodniczej dla technologii kuchni włączyć do formularza ofertowego poz. I pod nazwa poz. 61 Komora chłodnicza z regałami

**Odpowiedź:**

Komorę chłodniczą należy wycenić zgodnie z załączonym do formularza oferty kosztorysem ofertowym, wskazując cenę poszczególnych elementów komory.

**6. Treść pytania:**

Jest jeszcze jeden błąd w poz. 52 stół z półką typ RMS 1102. Symbol ten to stół ze zlewem i półką. Proszę o wyjaśnienie poz.52.

**Odpowiedź:**

W poz. 52 „Opisu przedmiotu zamówienia” stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ należy uwzględnić stół przyścienny z półką typ RMS 1003 / 11x7 lub równoważny.

UWAGA: Zmiana poz. 52 zostanie ujęta w zmodyfikowanym formularzu oferty, opublikowanym na stronie [www.bip.porabka.pl](http://www.bip.porabka.pl).

WÓJT GMINY PORĄBKA  
Czesław Bułka