

nr sprawy SGZPI.271.1.13.2014

www.bip.porabka.pl

dot. odpowiedzi na pytania jednego z uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy dostawy i montażu technologii kuchni dla inwestycji pod nazwą „Budowa przedszkola w Kobiernicach „ – Etap V.

Wójt Gminy Porąbka, na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.907 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania (nr 3) z dnia 20.05.2014r. dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy dostawy i montażu technologii kuchni dla inwestycji pod nazwą „Budowa przedszkola w Kobiernicach „ – Etap V:

1. Treść pytania:

Dotyczy pozycji 14. W opisie podaliście Państwo charakterystykę tylko jednej szatkownicy natomiast w nazwie wpisaliście Państwo kilka modeli szatkownicy tj. RG-100, 230(nie istnieje) oraz 50. Proszę o poprawę zapisów SIWZ oraz informację czy potrzebujecie Państwo 3 modele szatkownicy czy tylko jeden o specyfikacji podanej przez Państwa.

Odpowiedź:

W pozycji 14 należy wycenić jedną szatkownicę typ RG 100 (zasilanie 230V - 50 Hz) lub równoważną.

2. Treść pytania:

Dotyczy pozycji 58, 59, 60 - proszę o informację z czego mają być wykonane regały.

Odpowiedź:

Konstrukcja regału - aluminium; półki - tworzywo sztuczne. Półki łatwe w demontażu i nadające się do mycia w zmywarce np. system RM 577 firmy RMGASTRO - w konfiguracji odpowiednio dla pozycji 58 - zestaw 199; dla pozycji 59 zestaw 206; dla pozycji 60 - zestaw 437 lub równoważne.

WÓJT GMINY PORĄBKA
Czesław Bułka