

Porąbka, dn. 13.03.2015r.

nr sprawy SGZPI.271.1.1.2015

www.bip.porabka.pl

dot. odpowiedzi (nr 2) na pytania jednego z uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących realizację inwestycji pod nazwą „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Porąbka”.

1. Treść pytania:

Wnosimy o modyfikację zapisów STWiORB i opisanie przedmiotu zamówienia (pompownia z polimerobetonu) zgodnie z wymaganiami art.29 i art.30 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, tak jak to zostało opisane w pkt.2.4. w którym zamawiający wskazuje tylko jeden rodzaj materiału – w sytuacji kiedy obudowa z żelbetu jest również wytrzymała i szczelna.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy STWiORB oraz dokumentacji projektowej w zakresie dotyczącym materiału z jakiego mają być wykonane zbiorniki pompowni ścieków. Zbiornik należy wykonać z polimerobetonu.

WÓJT
(Zbysław Bulka)

Otrzymują:

1. Wykonawcy – Lista na dzień 13.03.2015r.
2. www.bip.porabka.pl
3. a/a - SGZP-I.271.1.1.2015