

Wójt Gminy Porąbka

13-353 PORĄBKA, ul. Krakowska 1
pow. bielski, woj. śląskie
tel (033) 827-28-10, 827-28-15
fax (033) 827-28-00

Porąbka, dn. 20.03.2015r.

nr sprawy SGZPI.271.1.1.2015

www.bip.porabka.pl

dot. odpowiedzi (nr 7) na pytania jednego z uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących realizację inwestycji pod nazwą „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Porąbka”.

1. Treść pytania:

Czy Zamawiający zgodnie z Ustawą (Prawo zamówień publicznych) z dnia 29.01.2004 rozdz.2, Art.30 opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy zharmonizowane, wymaga żeby rury kamionkowe przeciskowe były glazurowane i posiadały manszety z dodatkiem molibdenu.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby rury kamionkowe przeciskowe były glazurowane. Wykonanie rur kamionkowych przeciskowych musi zapewniać możliwość ich wykorzystania do wykonania przecisków o parametrach jak projekt budowlano- wykonawczy (długość, głębokość, warunki gruntowe), co przesądza, że rury muszą posiadać manszety ze stali o niezbędnej wytrzymałości („stali szlachetnej”).

2. Treść pytania:

Czy zamawiający na przedmiotowej inwestycji w celu minimalizacji liczby złączy wymaga zastosowania rur kamionkowych w odcinkach 2,5 m.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca zrealizuje kanalizację (odcinki z rur kamionkowych) przy możliwie najmniejszej liczbie połączeń kołnierзовych. Zamawiający nie uznaje za możliwe (nie dopuszcza) stosowania rur kamionkowych o długości mniejszej niż 2.5m.

3. Treść pytania:

Czy Zamawiający wymaga na w/w zadaniu, zastosowanie rur i kształtek kamionkowych kielichowych glazurowanych DN200 i 250 mm systemu C z uszczelką EPDM, produkowanych zgodnie z normą PN EN 295.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, by rury kamionkowe glazurowane kielichowe i przeciskowe, były dostarczone i wbudowane w jednym systemie z „kształtkami” i były zgodnie z normą PN EN 295.

WÓJT
[Podpis]
Wojciech Bułka