80
200
ist.
80
200
Przejście EI 60
Moduł MG4
Sygnalizator
ist.
80
200
any EI 60
Drzwi EI30
Wywiew
Sciany EI 60
Kanał typu Z
32x30cm
Wlot na wys. 30 cm
N1
Detektor DEX
Czopuch izolowany DN 130-160
Prowadzić pod sufitem
Spadek 0,5%
Sciany EI 60
DN 20 Gaz
Istniejący gazowy
podgrzewacz wody
10 kW 189 dm3
Detektor DEX
Kocioł VITOPLEX TYP 300 MOC 90 kW
DN 25
Nawiew
Wlot na wysokości
ok. 2,9 m
1.11 KOTŁOWNIA
13,3m2 pos.beton
DN 40
2
11
DN200
Czopuch
Komin DN 200
Wywiew
Kanał wywiewny
DN 50
Ściany EI 60
Gaz DN 50
9A
Gaz
DN 40
Kocioł VITOPLEX TYP 300 MOC 90 kW
Detektor DEX
DN 25
Wywiew
1.10 KOTŁOWNIA
11,5m2 pos.beton
1
11
DN200
Czopuch
Kanał wywiewny
Komin DN 200
+ 0,00
Wpust
Wpust
Spust/Napełenianie
Skropliny
4
5
Przejście szer.
min. 90 cm
4x19,8
25
- 0,77
Naczynie wzbiorcze
NG Reflex 200
Drzwi
ewakuacyjne
102
335
ist.

LEGENDA

Instalacja gazowa projektowana

Instalacja gazowa istniejąca

Przewód elektryczny systemu bezpieczeństwa GAZEX

JEDNOSTKA PROWADZĄCA PROJEKT:
app
43-100 TYCHY ul. Katowicka 202
tel. 602-197-366 e-mail.:biuro@app.tychy.pl

TEMAT :	**PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ KOTŁOWNI**
OBIEKT :	BUDYNEK GIMNAZJUM PUBLICZNEGO im. JANA PAWŁA II
ADRES:	ul. Kozubnicka 5, 43-353 Porąbka, działki nr 4055/2, 4056, 4057, 4058
INWESTOR:	URZĄD GMINY PORĄBKA, uL. Krakowska 3, 43-353 Porąbka
STADIUM PROJEKTU:	**PROJEKT BUDOWLANY**
BRANŻA :	SANITARNA - INSTALACJA GAZOWA
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. KATARZYNA ODLANICKA - POCZOBUT; nr upr. bud. SLK/0480/PWOS/04; podpis :

RZUT KOTŁOWNI

skala 1:25 | data maj 2015 | nr rys. 2.