

Porąbka, dn. 23.11.2017 r.

nr sprawy ZP.271.1.18.2017

[www.bip.porabka.pl](http://www.bip.porabka.pl)

dot. odpowiedź na zapytanie z dnia 22.11.2017r jednego z uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zadania: „Budowa parkingu wraz z kanalizacją i małą architekturą w Bujakowie przy cmentarzu: Kanalizacja deszczowa – etap I”

Treść pytania:

W związku z posiadaniem przez Zamawiającego 9 mb odwodnienia liniowego systemowego, prosimy o podanie dokładnego typu, gdyż jest ono w jednym ciągu i powinno być takie same na całej długości

Odpowiedź:

Parametry posiadanego przez Zamawiającego odwodnienia liniowego systemowego to:

Odwodnienie liniowe z betonu 250, L1000, ruszt żeliwny kl. 400

Producent:

BIELBET Spółka z o.o.Sp.k.

43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Legionów 238,

karta katalogowa dostępna na stronie: <https://www.bielbet.pl/produkt/7,1/odwodnienia-liniowe-z-betonu-250/> - kod produktu: 0038

**WÓJT**  
**Czesław BULKA**