



Porąbka, dn. 09.03.2017r.

nr sprawy ZP.271.1.3.2018

www.bip.porabka.pl

Wójt Gminy Porąbka, jako Zamawiający, na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.1579 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień na **zapytania (nr 4)** z dnia 08.03.2018r. dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bujaków – gmina Porąbka”:

Treść pytania nr 1:

Proszę o potwierdzenie, że rysunek nr 5 – Przejście pod ul. Kęcką, rysunek nr 4.1 przekroczenie nr 1 cieku Węgierka, rysunek nr 4.2 Przekroczenie nr 2 cieku Węgierka, rysunek nr 4.3 Przekroczenie nr 3 cieku Węgierka dotyczą przewiertów. Jeśli tak, to proszę o weryfikację odpowiedzi na pytanie 4.4 z dnia 07.03.2018 i jeszcze raz opisanie jaka jest technologia metody bezwykopowej (z rysunków tych bowiem wynika technologia mikrotunelików rurą kamionkową a w przedmiarach mowa jest o rurach stalowych i przewodowych).

Proszę o przedstawienie geologii dla przedmiotowego zadania w celu określenia możliwości wykonania przewiertów.

Odpowiedź:

Przekroczenia drogi powiatowej (ul. Kęcka) i cieku Węgierka należy wykonać metodą bezwykopową - przeciskiem pneumatycznym lub hydraulicznym z stalową rurą ochroną i rurą przewodową PVC.

W załączeniu geologia (zał. nr 7 do siwz – skan geologii Bujaków) .

W związku z powyższym Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany w treści SIWZ nr ZP.271.1.3.2018 w ten sposób, że:

Rozdział II. ust.7 otrzymuje brzmienie:

„ 7. Załączniki do niniejszej specyfikacji:

- 1) załącznik nr 1 - Formularz oferty
- 2) załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz przesłanek wykluczenia z postępowania
- 3) załącznik nr 2 a - Wzór oświadczenia dot. braku podstaw do wykluczenia
- 4) załącznik nr 3 - Wykaz robót budowlanych
- 5) załącznik nr 4 - Wykaz osób



- 6) załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
- 7) załącznik nr 6 - Projekt umowy
- 8) załącznik nr 7 - Dokumentacja techniczna, w tym:
 - a) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (zwana dalej ST lub STWiOR),
 - b) Projekt budowlano-wykonawczy pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej gminy Porąbka sołectwo Bujaków (z ulicami bocznymi)” (zwany dalej projektem)
 - c) Przedmiary robót z podziałem na:
 - budowa kanalizacji sanitarnej gminy Porąbka sołectwo Bujaków wzdłuż ul. Podlesie (z ulicami bocznymi) – koszty kwalifikowane
 - budowa kanalizacji sanitarnej gminy Porąbka sołectwo Bujaków wzdłuż ul. Podlesie (z ulicami bocznymi) – koszty niekwalifikowane
 - budowa kanalizacji sanitarnej gminy Porąbka sołectwo Bujaków wzdłuż ul. Podlesie (z ulicami bocznymi) – przyłącza
 - d) Skan geologii – Bujaków ”.

**Wójt Gminy Porąbka
Czesław Bułka**