

Porąbka, dn. 25.03.2019r.

nr sprawy ZP.271.1.2.2019

[www.bip.porabka.pl](http://www.bip.porabka.pl)

Wójt Gminy Porąbka, jako Zamawiający, na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz.1986 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień na **zapytanie (nr 1)** z dnia 20.03.2019r. dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na realizację inwestycji pod nazwą „Przebudowy ulicy Wczasowej w Kobiernicach – etap 1.2 oraz etap 2”:

**Treść pytania nr 1:**

Prosimy o potwierdzenie ilości podanej w przedmiarze:

poz. 2.2.8 "KNR 401/108/11 Wywóz gruzu betonowego i kamiennego - na odległość do 1km ..." - 1767,40 m<sup>3</sup>

poz. 2.2.9 "KNR 401/108/12 Wywóz gruzu betonowego i kamiennego- na odległość do 1km ..." - 1767,40 m<sup>3</sup>

Według wyliczeń powierzchnia frezowania wynosi  $420 \times 0,2 = 84 \text{ m}^2$  a istniejąca jezdnia  $4200 \times 0,4 + 20 \times 0,11 = 1682,20$ ; oznakowanie pionowe  $2 \times 0,1 = 0,2$ ; studzienka ściekowa chłonna 1

**Odpowiedz:**

W przedmiarze poz. 2.2.8 oraz 2.2.9. omyłkowo wpisano wielkość 1767,4.

Do wyliczenia wartości oferty i w kosztorysie ofertowym, należy przyjąć:

- w poz. 2.2.8 - 255,40 m<sup>3</sup>,
- w poz. 2.2.9 - 255,40 m<sup>3</sup>.

W załączeniu:

- zał. nr 7 do siwz - przedmiar robót po modyfikacji z 25.03.2019r.
- zał. nr 7 do siwz - kosztorys ofertowy po modyfikacji z 25.03.2019r.

**WÓJT GMINY PORĄBKA**  
**Paweł Zemanek**

Otrzymują:

1. Wykonawca
2. [www.bip.porabka.pl](http://www.bip.porabka.pl)
3. a/a