

Porąbka, dn. 10.02.2020r.

nr sprawy ZP.271.1.1.2020

**bip.porabka.pl**  
**wykonawcy składający zapytania**

Wójt Gminy Porąbka, jako Zamawiający, na podstawie **art.38 ust. 1 i 2** ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz.1843) udziela następujących wyjaśnień na **zapytania** Wykonawców złożone w dniu 05.02.2020r. dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na realizację zadania pod nazwą **„Zmiana sposobu użytkowania części budynku komunalnego w Czańcu ul. Zagłębocze 9 na przedszkole o profilu sportowym oraz termomodernizacja budynku - etap I”**:

**Treść pytania nr 1:**

Brak pogrubienia posadzki w pozycji nr 29 w przedmiarze budowlanym adaptacji. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

**Odpowiedź:**

To nie jest posadzka lecz wyrównanie podłoża pod nowe płytki, po rozbiórce istniejących płytek. Kosztorys ofertowy należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót w poz. 29.

**Treść pytania nr 2:**

Proszę o podanie parametrów stacji pogodowej.

**Odpowiedź:**

System oddymiania klatki schodowej opisany został w pkt. 3.2.6. "Instalacje oddymiania" w projekcie instalacji elektrycznej. Zgodnie z dokumentacją centrala odymiania winna współpracować z centralką pogodową z podłączonym czujnikiem wiatr-deszcz umożliwiającą zamknięcie klapy w sytuacji wystąpienia niepożądanych zjawisk atmosferycznych. W projekcie przyjęto, jako przykładową, centralkę pogodową typu MERCOR P054. Wykonawca powinien jednak zastosować centralkę (stację) pogodową kompatybilną z systemem oddymiania, jaki zamierza zbudować.

**WÓJT GMINY PORĄBKA**  
**Paweł Zemanek**

Otrzymują:

1. wykonawcy
2. bip.porabka.pl
3. a/a