

nr sprawy ZP.271.1.1.2020

bip.porabka.pl
wykonawcy składający zapytania

Wójt Gminy Porąbka, jako Zamawiający, na podstawie **art.38 ust. 1, 2 i 6** ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz.1843) udziela następujących wyjaśnień na **zapytania** Wykonawców złożone w dniu 07.02.2020r. dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na realizację zadania pod nazwą „**Zmiana sposobu użytkowania części budynku komunalnego w Czańcu ul. Zagłębocze 9 na przedszkole o profilu sportowym oraz termomodernizacja budynku - etap I**” oraz informuje o **modyfikacji treści siwz polegającej na zmianie terminu składania i otwarcia ofert** w przedmiotowym postępowaniu:

Treść pytania nr 1:

W przedmiarze robót instalacji gazowej w dziale nr 1, pozycji nr 18 wskazano kocioł gazowy. W przedmiarze brakuje pozycji dotyczących dodatkowego wyposażenia takiego jak: sprzęgło hydrauliczne, grupa pompowa, pompa ładująca zasobnik, pompa obiegowa c.o., automatyka do kotła. Wnioskujemy o dosłanie schematu kotłowni i korektę przedmiaru o wskazane elementy.

Odpowiedź:

Do wyceny pozycji nr 18 należy przyjąć kompletny kocioł gazowy z niezbędnym osprzętem gwarantującym poprawne działanie kotła, takim jak automatyka, pompy itp.

Treść pytania nr 2:

W przedmiarze instalacji sanitarnych - dział nr 3 brakuje pozycji dotyczącej wykonania 5 sztuk przejść p.poż. Prosimy o rozszerzenie przedmiaru o wskazane elementy.

Odpowiedź:

W załączeniu poprawiony Załącznik nr 7 do siwz - przedmiar robót - instalacje sanitarne .

Treść pytania nr 3:

W zestawieniu stolarki dla pozycji OB brak podanej funkcji – proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź:

W załączeniu uzupełnienie stolarki.

UWAGA:

W związku z wprowadzanymi wyjaśnieniami i zmianami w treści siwz - zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert, a **rozdział XV SIWZ** otrzymuje brzmienie:

„XV. Rozdział: Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
2. Oferty należy składać w siedzibie **Urzędu Gminy Porąbka**, adres: **Porąbka ul. Krakowska 3 BIURO OBSŁUGI INTERESANTA (parter budynku)** nie później niż do dnia **20.02.2020r.** godz. 9⁰⁰.

3. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone składającym bez otwierania kopert wewnętrznych – niezwłocznie - art.84 ust.2 ustawy.
4. Otwarcie ofert ma charakter publiczny. Otwarcie ofert nastąpi w **Urzędzie Gminy Porąbka** w dniu **20.02.2010r.** o godz.10⁰⁰.”

W załączeniu:

- 1) **POPRAWIONY** załącznik nr 7 do siwz – Przedmiar robót – instalacje sanitarne
- 2) **UZUPEŁNIENIE** – zestawienie stolarki
- 3) siwz – po modyfikacji z dnia 11.02.2020r.

WÓJT GMINY PORĄBKA
Paweł Zemanek

Otrzymują:

1. wykonawcy
2. bip.porabka.pl
3. a/a