

Porąbka, dnia 28.05.2021r.

nr sprawy: **ZP.271.3.16.2021**

wykonawcy zadający pytania
<http://bip.porabka.pl/9402/dokument/29968>

W związku ze złożeniem w dniu 28.05.2021r. przez jednego z wykonawców zapytań dotyczących dokumentacji postępowania **nr ZP.271.3.16.2021** na **budowę siłowni plenerowej w ramach infrastruktury stadionu LKS w Porąbce**, prowadzonego w trybie uproszczonym z uwagi na **art.2 ust.1 pkt 1** ustawy z dnia 11 września 2019r. **Prawo zamówień publicznych** (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie konstrukcji nośnej urządzeń z rur stalowych o przekroju Ø 114 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający **dopuszcza** zastosowanie konstrukcji nośnej urządzeń z rur stalowych o przekroju Ø 114 mm, **pod warunkiem**, że urządzenia będą spełniały wymagania normy PE-EN 16630:2015-06 i będą oznaczone znakiem bezpieczeństwa "B", oraz zapewniona będzie możliwość korzystania z urządzeń przez użytkownika o wadze do 150 kg.

Pytanie 2

Proszę o potwierdzenie czy zamówienie obejmuje wykonanie nawierzchni żwirowej i obrzeży betonowych - brak tych pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź:

Zamówienie **nie obejmuje** wykonania nawierzchni żwirowej i zabudowy obrzeży betonowych.

WÓJT GMINY PORĄBKA
Paweł Zemanek