

nr sprawy **ZP.271.1.1.2022**

Porąbka, dnia 04 lutego 2022 r.

*strony internetowe prowadzonego postępowania:  
<http://bip.porabka.pl/5507/dokument/31314>  
wykonawcy zadający pytania*

## **INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy: Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Bujakowie przy ul. Bielskiej 24.**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z **art. 284 ust. 2** ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ (zapytanie z dnia 02.02.2022r.). Zamawiający udzielając niżej wskazanych wyjaśnień na zadane pytania dostrzegł jednocześnie konieczność wprowadzenia na podstawie **art. 286 ust.1** ustawy Pzp **zmian w treści SWZ (zmiany w przedmiarach robót) oraz zmian terminu składania i otwarcia ofert w postępowaniu nr ZP.271.1.1.2022, zmian terminu związania ofertą oraz zmian okresu na jaki należy wnieść wadium:**

**Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający udostępni pomieszczenia socjalne dla pracowników? Czy należy przewidzieć to we własnym zakresie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dysponuje pomieszczeniami socjalnymi które mógłby udostępnić Wykonawcy.

**Pytanie nr 2:**

Brak pozycji przedmiarowych dotyczących wyposażenia kotłowni w podręczny sprzęt gaśniczy, prosimy o uzupełnienie.

**Odpowiedź:**

Kotłownia zostanie wyposażona w podręczny sprzęt ppoż przez Zamawiającego.

**Pytanie nr 3:**

Brak pozycji przedmiarowych dotyczących wykonania instrukcji ppoż, prosimy o uzupełnienie.

**Odpowiedź:**

Instrukcja ppoż zostanie wykonana przez Zamawiającego.

**Pytanie nr 4:**

Zgodnie z zapisami projektu umowy przeglądy i konserwacje są w zakresie wykonawcy. Proszę o informację po czyjej stronie jest koszt materiałów eksploatacyjnych?

**Odpowiedź:**

Koszt ewentualnych materiałów eksploatacyjnych w trakcie przeglądów i konserwacji obciążać będzie Zamawiającego.

**Pytanie nr 5:**

Przejścia instalacyjne przez ściany i strop należy zabezpieczyć przeciwpożarowo. Proszę o wskazanie pozycji przedmiarowych dotyczących tych prac.

**Odpowiedź:**

**UWAGA ZMIANA:**

Należy dodatkowo ująć w przedmiarze robót instalacyjnych przejścia instalacyjne ppoż. przez ściany i stropy EI60 wg kalkulacji indywidualnej w ilości:

- Ø 18 mm – 8 szt.
- Ø 25 mm – 3 szt.
- Ø 35 mm – 4 szt.

**Pytanie nr 6:**

Proszę o informację w zakresie której branży jest dostawa i montaż systemu detekcji gazu ziemnego? Schemat systemu znajduje się w dokumentacji branży elektrycznej, jednak w przedmiarze brak jest takich pozycji.

**Odpowiedź:**

Uwzględniono w przedmiarze robót instalacyjnych poz. 106 - 112.

**Pytanie nr 7:**

Proszę o wskazanie która pozycja w przedmiarze branży elektrycznej dotyczy doposażenia rozdzielnic RG.

**Odpowiedź:**

**UWAGA ZMIANA:**

Należy dodatkowo ująć w przedmiarze robót elektrycznych:

- KNNR 5/407/4 - Zabudowa rozłącznika 25/63A - 1 szt.

**Pytanie nr 8:**

Proszę o informację czy w przedmiarze branży elektrycznej w części dotyczącej instalacji odgromowej są uwzględnione iglice kominowe?

**Odpowiedź:**

**UWAGA ZMIANA:**

Projekt nie przewiduje iglic kominowych, iglice dachowe ujęte są w poz. 41 - 3 szt. przedmiaru robót elektrycznych - należy zwiększyć do 4 szt.

**Pytanie nr 9:**

„Wszystkie elementy stalowe nieocynkowane (...) w kotłowni należy zabezpieczyć przed korozją” proszę o wskazanie pozycji w przedmiarze lub uzupełnienie.

**Odpowiedź:**

**UWAGA ZMIANA:**

W przedmiarze robót instalacyjnych należy dodatkowo ująć:

- KNR 401 tablica 1212/28 - Zabezpieczenie antykorozyjne rury stalowej Ø 20 mm - 7 m
- KNR 401 tablica 1212/31 - Zabezpieczenie antykorozyjne rury stalowej Ø 65 mm - 3 m

W związku z udzielonymi odpowiedziami na zapytania wykonawcy oraz wprowadzanymi zmianami zamawiający informuje o zmianie terminu składania oraz otwarcia ofert, a także powiązanego z nimi okresu na jaki należy zabezpieczyć składaną w postępowaniu ofertę wadium, a także terminu związania ofertą:

**1. Dotychczasowe zapisy SWZ:**

- Części II SWZ, rozdziału 9, ust. 2:

otrzymują brzmienie:

## II. Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania stawiane wykonawcy

### 9. Wymagania dotyczące wadium

...

2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 15.03.2022r.

...

- Części III SWZ, rozdziału 2 ust. 2 i 3 oraz rozdział 3 ust. 1:

otrzymują brzmienie:

## III. Informacje o przebiegu postępowania

### 2. Sposób oraz terminy składania i otwarcia ofert

1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14.02.2022r. do godziny 1000.

2) .....

3) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.102.2022r. o godzinie 1200. z zastrzeżeniem pkt. 5.

### 3. Termin związania ofertą

1) Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 15.03.2022r.

W załączeniu:

SWZ ZP.271.1.1.2022 – modyfikacja z 04.02.2022r.

MODYFIKACJA - Załącznik nr 2 do SWZ - formularz oferty po zmianie 04.02.2022r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 04.02.2022r.

WÓJT GMINY PORĄBKA  
Paweł Zemanek