

Porąbka, dnia 05 maj 2022 r.

nr sprawy **ZP.271.1.6.2022**

strony internetowe prowadzonego postępowania:
<http://bip.porabka.pl/5507/dokument/31761>
wykonawcy zadający pytania

INFORMACJA

O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Budowa wodociągu z przyłączami w przysiółku Wielka Puszcza w Porąbce w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z **art. 284 ust. 2** ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ (zapytanie z dnia 05.05.2022r.). Zamawiający udzielając niżej wskazanych wyjaśnień na zadane pytania dostrzegł jednocześnie konieczność wprowadzenia na podstawie **art. 286 ust.1** ustawy Pzp **zmian w treści SWZ oraz zmian terminu składania i otwarcia ofert w postępowaniu nr ZP.271.1.6.2022, zmian terminu związania ofertą oraz zmian okresu na jaki należy wnieść wadium:**

Pytanie nr 1:

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie długości sieci:

W SWZ jest:

Przyłącza wodociągowe w ilości 222 szt. o łącznej długości 3027,2 mb, w tym:

PE RC 90x8,2 – 29 mb

PE RC 40x3,7 – 178,9 mb

PE RC 32x3,0 – 2027,20 mb

Łączna długość wg. specyfikacji wyżej to 2235,10 mb

W przedmiarach robót jest: 3027,2 mb

W związku z tym zwracamy się również o przedłużenie terminu składania ofert o 3 dni.

Odpowiedź:

Należy przyjąć ilość przyłączy zgodnie z przedmiarami robót, tj. **przyłącza wodociągowe w ilości 222 szt. o łącznej długości 3027,2 mb, w tym:**

PE RC 90x8,2 – 29 mb

PE RC 40x3,7 – 178,9 mb

PE RC 32x3,0 – 2819,30 mb

W związku z udzieloną odpowiedzią na zapytanie wykonawcy oraz wprowadzaną zmianą w treści SWZ zamawiający informuje o zmianie terminu składania oraz otwarcia ofert, a także powiązanego z nimi okresu na jaki należy zabezpieczyć składaną w postępowaniu ofertę wadium, a także terminu związania ofertą:

1. Dotychczasowe zapisy SWZ:

- Części II SWZ, rozdziału 1, ust. 5:

otrzymują brzmienie:

II. Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania stawiane wykonawcy

1. Przedmiot zamówienia

...

5) Orientacyjne wielkości ilustrujące skalę zamówienia:

.....

- b) Przyłącza wodociągowe w ilości **222 szt.** o łącznej długości **3027,2 mb**, w tym:
PE RC 90x8,2 – 29 mb
PE RC 40x3,7 – 178,9 mb
PE RC 32x3,0 – 2819,30 mb

...

- Części II SWZ, rozdziału 9, ust. 2:

otrzymują brzmienie:

2. Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania stawiane wykonawcy

9. Wymagania dotyczące wadium

...

- 2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. **do dnia 14.06.2022r.**

...

- Części III SWZ, rozdziału 2 ust. 2 i 3 oraz rozdział 3 ust. 1:

otrzymują brzmienie:

3. Informacje o przebiegu postępowania

2. Sposób oraz terminy składania i otwarcia ofert

- 1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **16.05.2022r. do godziny 1000.**
- 2)
- 3) Otwarcie ofert nastąpi w dniu **16.05.2022r. o godzinie 1200.** z zastrzeżeniem pkt. 5.

3. Termin związania ofertą

- 1) Wykonawca pozostaje związany ofertą **do dnia 14.06.2022r.**

W załączeniu:

SWZ ZP.271.1.6.2022 – modyfikacja z 05.05.2022r.

MODYFIKACJA - Załącznik nr 2 do SWZ - formularz oferty po zmianie 05.05.2022r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 05.05.2022r.

WÓJT GMINY PORĄBKA
Paweł Zemanek