

nr sprawy **ZP.271.1.12.2022**

strona internetowa prowadzonego postępowania:

<http://bip.porabka.pl/5507/dokument/32440>

INFORMACJA ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY

Dotyczy: Przebudowa istniejącego boiska szkolnego i urządzeń sportowych wraz z budową nowych urządzeń przy Szkole Podstawowej w Kobiernicach

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z **art. 284 ust. 2** ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ (zapytanie z 17.08.2022r.), w związku z czym zamawiający udziela następujących wyjaśnień do SWZ:

Pytanie nr 1:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wszystkich nawierzchni poliuretanowych na zgodność z normą PN EN 14877:2014-02.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, w świetle których zaproponowana przez wykonawcę nawierzchnia poliuretanowa powinna spełniać wymagania normy PN-EN 14877:2014-02 i zawierać się w podanych niżej wartościach:

- 1) grubość: min. 13mm,
- 2) wytrzymałość na rozciąganie: 0,60 – 1,10 MPa,
- 3) wydłużenie podczas zerwania: 50 – 80 %,
- 4) amortyzacja wstrząsów (redukcja siły) w temp. 23°C: 35 – 50 %,
- 5) odkształcenie pionowe w temp. 23°C: 1,7 – 2 mm,
- 6) odporność na zużycie przy ścieraniu: 0,5 – 0,8
- 7) opór poślizgu:
 - nawierzchnia sucha 90-100
 - nawierzchnia mokra 55-100.

WÓJT GMINY PORĄBKA
Paweł Zemanek