

Porąbka, dnia 17 marca 2023 r.

nr sprawy **ZP.271.1.3.2023**

*strona internetowa prowadzonego postępowania:*

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d746d598-b9eb-11ed-b8d9-2a18c1f2976f>

*wykonawca zadający pytania*

## **ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: **Modernizacja kluczowej gminnej infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Porąbka - etap II, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z **art. 284 ust. 2** ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ (zapytanie z dnia 15.03.2023 r.). W związku z powyższym Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

### Treść pytań:

1. Proszę o informację czy wykonanie kanalizacji deszczowej oraz strefy rekreacyjnej na parkingu w Bujakowie nie wchodzi w zakres zadania? brak odpowiednich pozycji w przedmiarze.
2. Dotyczy ul. Bystra: Czy istnieje możliwość zamiany kanału z rur Wipro na rury PP dwuścienne typu K2Kan?
3. Dotyczy ul. Bystra: Proszę o podanie parametrów oraz rozstawu słupków barier energochłonnych.
4. Dotyczy ul. Bystra: Proszę o sprecyzowanie wymiarów zewnętrznych odwodnienia liniowego.

### Odpowiedzi:

#### **Ad 1**

Wykonanie kanalizacji deszczowej oraz strefy rekreacyjnej na parkingu w Bujakowie nie wchodzi w zakres zadania - kanalizacja deszczowa została wykonana we wcześniejszym etapie realizacji zadania.

#### **Ad 2**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zamiany kanału z rur Wipro na rury PP dwuścienne typu K2Kan.

#### **Ad 3**

Należy zastosować bariery energochłonne typu SP05/4.

#### **Ad 4**

Wymiary zewnętrzne odwodnienia liniowego: szerokość 250 mm, wysokość 300mm, klasa D400 z kratą żeliwną.

**WÓJT GMINY PORĄBKA**  
**Paweł Zemanek**