



12 lipca 2023 r.

nr sprawy ZP.271.1.14.2023

strona internetowa prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5054c729-129e-11ee-9aa3-96d3b4440790>

wykonawcy zadający pytania

## ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: **Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czaniec i Porąbka - Gmina Porąbka**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z **art. 284 ust. 2** ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ (zapytanie z 11.07.2023 r.). Zamawiający udziela niżej wskazanych wyjaśnień na zadane pytania:

1. Średnica rurociągu tłoczego Dz160mm w stosunku do ilości zabudowań obsługiwanych przez pompownie objętych zakresem opracowania wydaje się być nieproporcjonalna. W związku z zapisem PFU „W projekcie należy uwzględnić możliwość przyłączenia kolejnych odbiorców do sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozwojem terenu objętego inwestycją” zwracamy się z prośbą o określenie docelowych parametrów zlewni pompowni.

### Odpowiedź:

Przedmiotem zamówienia jest tylko część sieci kanalizacji sanitarnej z miejscowości Porąbka oraz przysiółków Kozubnik i Bukowiec co powoduje, że w przyszłości planowane są do podłączenia dodatkowe pompownie ścieków z większego obszaru. W związku z powyższym wykonawca jest zobowiązany zaprojektować i wykonać pompownie ścieków min. Dn2000mm z polimerobetonu z dwoma rurociągami tłocznymi min. Dz110mm PE, pompy min. Q= 6l/s, przy uwzględnieniu pracy rurociągu w systemie naprzemiennym.

2. W związku z faktem iż przedmiotowa inwestycja znajduje się w starorzeczu Soły gdzie podłoże zbudowane jest głównie ze żwirów, pospół i otoczków, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert o 7-10 dni w celu zebrania dodatkowych informacji niezbędnych do skalkulowania oferty.

### Odpowiedź:

W ocenie Zamawiającego termin składania ofert został tak określony, że pozwala Wykonawcy na uzyskanie informacji niezbędnych do skalkulowania oferty, dlatego też Zamawiający nie wydłuży tego terminu.

**WÓJT GMINY PORĄBKA**  
**Paweł Zemanek**