

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W BIELSKU-BIAŁEJ**

*ul. Broniewskiego 21, 43-300 Bielsko-Biała*

tel.: 33 816 00 12

e-mail: [psse.bielskobiala@sanepid.gov.pl](mailto:psse.bielskobiala@sanepid.gov.pl) [www.gov.pl/psse-bielsko-biala](http://www.gov.pl/psse-bielsko-biala)

ONS-HKiŚ.903.70.2024

Bielsko-Biała, 08.03.2024 r.

lp. 4239.2024

**Urząd Gminy w Porąbce  
43-353 Porąbka  
ul. Krakowska 3**

**Informacja o przydatności wody do spożycia na terenie gminy Porąbka  
w miesiącu styczniu 2024 r.**

Zgodnie z § 20 ustęp 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), na podstawie sprawozdań z badań:

- WL/0306/2024,
- WL/0332/2024,
- WL/0328/2024,
- WL/0326/2024,
- WL/0325/2024,
- 573/01/24/CZANIE0011/Gce/H,
- 119/01/24/CZANIE0011/Gce/H,
- 408/01/24/CZANIE0011/Gce/H,
- 227/01/24/CZANIE0011/Gce/H,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej informuje o przydatności wody przeznaczonej do spożycia na terenie gminy Porąbka w miesiącu styczniu 2024 r.

Ponadto informuje się, że w próbkach pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniach 17.01.2024 r., 19.01.2024. oraz 22.01.2024 r. z wody wtłaczanej do sieci w SUW Czaniec w Kobiernicach przy ul. Wodociągowej 1, stwierdzono obecność bakterii *Clostridium perfringens*. Bakterie te wykryto także w próbkach pobranych w dniu 26.01.2024 r. Badania próbek pobranych w dniach 05.02.2024 r. i 07.02.2024 r. nie ujawniły obecności bakterii *Clostridium perfringens*.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Bielsku-Białej

dr n. med. Jarosław Rutkiewicz  
*podpisano elektronicznie*

Otrzymują:

1. Adresat (e-puap)
2. ONS-HKiŚ – a/a