

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W BIELSKU-BIAŁEJ**

ul. Broniewskiego 21, 43-300 Bielsko-Biała

tel.: 33 816 00 12

e-mail: psse.bielskobiala@sanepid.gov.pl www.gov.pl/psse-bielsko-biala

ONS-HKiŚ.903.100.2024

Bielsko-Biała, dnia 28.03.2024r.

lp.5570.2024

Wójt Gminy Porąbka

Urząd Gminy w Porąbce

ul. Krakowska 3

43-353 Porąbka

Obszarowa ocena jakości wody dla gminy Porąbka

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416) i § 23.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), po rozpatrzeniu ocen okresowych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia za 2023r.

1. Wykaz producentów wody.

Gmina Porąbka zaopatrywana jest w wodę produkowaną przez:

- Stację Uzdatniania Wody „Soła I” w Kobiernicach należącą do Aqua S.A. Bielsko-Biała,
- Stację Uzdatniania Wody „Soła II/III” w Kobiernicach należącą do Aqua S.A. Bielsko-Biała,
- Stację Uzdatniania Wody w Bujakowie należącą do Aqua S.A. Bielsko-Biała.

Na terenie gminy Porąbka znajduje się podmiot prowadzący działalność gospodarczą wykorzystujący wodę pochodzącą z własnego indywidualnego ujęcia wody:

- „Czanieckie Makarony” Spółka z o.o.

2. Produkcja wody i sposób uzdatniania.

Obie Stacje Uzdatniania Wody w Kobiernicach dostarczają dla gminy Porąbka średnio 975 m³/d.

- Stacja Uzdatniania Wody „Soła I” w Kobiernicach należącą do Aqua S.A. Bielsko-Biała oparta jest o ujęcie infiltracyjne, stosowana jest koagulacja, filtracja i dezynfekcja końcowa,
- Stacja Uzdatniania Wody „Soła II/III” w Kobiernicach należącą do Aqua S.A. Bielsko-Biała oparta jest o ujęcie infiltracyjne, stosowana jest koagulacja, filtracja i dezynfekcja końcowa,

- Stacja Uzdatniania Wody w Bujakowie dostarcza średnio 90 m³/d. Prowadzona jest dezynfekcja końcowa,

- „Makarony Czanieckie” Spółka z o.o. produkuje około 5 m³/d, w procesie uzdatniania stosowana jest filtracja oraz dezynfekcja końcowa.

3. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę.

- Stacje Uzdatniania Wody w Kobiernicach zaopatrują około 12 500 osób,
- Stacja Uzdatniania Wody w Bujakowie dostarcza wodę około 500 mieszkańcom.

4. Jakość wody.

Do oceny jakości wody wykorzystywano wyniki próbek pobieranych i badanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną, a także wyniki uzyskane przez producentów wody w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej. Wyniki badań laboratoryjnych za wyjątkiem przypadków wymienionych w pkt 5, wykazały stan jakości odpowiadający wymogom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

5. Przekroczenia dopuszczalnych parametrów jakości wody.

- W próbce wody wtłaczanej do sieci wodociągowej pochodzącej ze Stacji Uzdatniania Wody „Czaniec” w Kobiernicach ul. Wodociągowa 1, pobranej w dniu 18.01.2023r. stwierdzono obecność bakterii *grupy coli*,
- W próbce wody wtłaczanej do sieci wodociągowej pochodzącej ze Stacji Uzdatniania Wody „Czaniec” w Kobiernicach ul. Wodociągowa 1, pobranej w dniu 06.02.2023r. stwierdzono obecność bakterii *Clostridium Perfringens*,
- W próbce wody wtłaczanej do sieci wodociągowej pochodzącej ze Stacji Uzdatniania Wody „Czaniec” w Kobiernicach ul. Wodociągowa 1, pobranej w dniu 15.02.2023r. stwierdzono obecność bakterii *Clostridium Perfringens*.

6. Zgłoszenie reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody

W roku 2023 nie odnotowano zgłoszeń mieszkańców gminy dotyczących reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody.

7. Prowadzone postępowania administracyjne i działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.

Stwierdzenie niezgodności parametrów jakości wody z obowiązującymi przepisami skutkowało wszczęciem postępowania administracyjnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Uznano wodę dostarczaną na teren gminy Porąbka za bezpieczną i nie wpływającą negatywnie na zdrowie konsumentów.

Oceny bezpieczeństwa konsumentów na terenie gminy Porąbka dokonano w ocenie okresowej jakości wody za I i II półrocze 2023 roku uznając wodę dostarczaną konsumentom za bezpieczną.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej, po analizie sprawozdań z badań wody wykonanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przedsiębiorstwa wodociągowe oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą z ujęć objętych nadzorem w 2023 roku, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi na terenie gminy Porąbka, z zastrzeżeniem czasowej nieprzydatności do spożycia wody z ujęć wymienionych w pkt. 5.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Bielsku-Białej

dr n. med. Jarosław Rutkiewicz
podpisano elektronicznie

Otrzymują:

1. Urząd Gminy w Porąbce; 43-353 Porąbka, ul. Krakowska 3,
2. ONS-HKiŚ-a/a.