



12 stycznia 2025 r.

nr sprawy **ZP.271.1.25.2024**

ODPOWIEŹ NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: „Montaż czterech kompletnych instalacji powietrznych pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynem energii dla budynków użyteczności publicznej Gminy Porąbka”.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z **art. 135 ust. 2** ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z zapytaniami dot. SWZ nr ZP.271.1.25.2024 (*wnioski nr 4 i nr 6 z 09.01.2025 r.*) na które Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający dopuszcza pompy ciepła pracujące na czynniku R32 lub R290 charakteryzujące się niższym współczynnikiem GWP?

TAK

2. Czy minimalna moc grzewcza może być niższa? Podana wartość to: „Moc grzewcza dla pojedynczej pompy w kaskadzie dla A2W35 wg EN 14511 – min. 8,3 kW”. Pompy te są wyposażone w inwerterowe sprężarki, dlatego szerszy zakres modulacji jest szczególnie pożądany ze względów ekonomicznych użytkowania.

NIE

3. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednej pompy ciepła spełniającej wymagane kryteria mocowe i techniczne w budynku szkoły w Bujakowie?

NIE

4. Czy system komunikacji może opierać się na innych protokołach?

NIE

5. Czy Zamawiający dopuści jako dokument potwierdzający parametry techniczne pompy ciepła sprawozdanie z badań z akredytowanego laboratorium pełny raport z przeprowadzonych badań? Taki wymóg jest podstawą do wisu na listę ZUM. Sam certyfikat EHPA-Q, HP Keymark nie jest podstawą do wpisu na listę ZUM od 1.01.2025 r.

TAK - Zamawiający dopuszcza inny dokument potwierdzający wpisanie na listę ZUM.

WÓJT GMINY PORĄBKA
Paweł Zemanek