13 stycznia 2025 r.

nr sprawy **ZP.271.1.25.2024**

ODPOWIEDZI
NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: **„Montaż czterech kompletnych instalacji powietrznych pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynem energii dla budynków użyteczności publicznej Gminy Porąbka".**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z **art. 135 ust. 2** ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z zapytaniami dot. SWZ nr ZP.271.1.25.2024 (*wniosek nr 5),* na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi :

1. Jakiej mocy ma być powietrzna pompa ciepła w Szkole podstawowej nr 1 w Porąbce - 12kW czy 120kW? Są rozbieżności w załączniku 4 do OPZ (pkt. 5 mówi o 120 kW, wszędzie indziej -12kW)?

   Prawidłowa moc pompy to 12kW

2. Czy powietrzna pompa ciepła w Szkole Podstawowej nr 1 w Porąbce ma być tylko na podgrzew ciepłej wody użytkowej czy też na podgrzew instalacji centralnego ogrzewania? W załączniku 4 do OPZ w pkt. 16.3 jest napisane, że pompa ciepła ma być źródłem głównym, zaś w tym samym załączniku w pkt. 2 jest: ,,Pompa ciepła wykorzystywać będzie energię cieplną, zawartą w powietrzu do produkcji ciepłej wody użytkowej''. Proszę o wskazanie w, którym punkcie jest właściwie.

   Na potrzeby Szkoły Podstawowej w Porąbce – pompa ciepła będzie służyła tylko do podgrzewania CWU.

3. Czy na pewno w Szkole Podstawowej nr 1 w Porąbce Zamawiający wymaga dwa nowe zasobniki po 1000l? Czy może jeden nowy, a drugi istniejący pozostaje bez zmian w instalacji? W załączniku 4 do OPZ w pkt. 5 jest napisane: ,,Ciepła woda użytkowa będzie podgrzewana w dwóch zasobnikach o pojemności 1000l każdy''. A może doszło do pomyłki i jeden z zasobników to bufor?

   Jeden z zasobników jest zasobnikiem istniejącym; wielkość zasobnika projektowanego będzie zależna od doboru na etapie projektowania, jednak należy w tym przypadku zwrócić uwagę na charakter rozbioru wody w budynku gdzie co godzinę/ 45 min może występować znaczne zapotrzebowanie na CWU.

WÓJT GMINY PORĄBKA
Paweł Zemanek