

nr sprawy SGZPI.271.1.9.2011

**www.bip.porabka.pl**

dot. odpowiedzi na pytania jednego z uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy budowy wodociągu Porąbka-Kozubnik etap III część III

---

Wójt Gminy Porąbka, na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. nr 113 poz.759 z póź.zm.) udziela odpowiedzi na pytania z dnia 10.05.2011r. dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy budowy wodociągu Porąbka-Kozubnik etap III część III:

**1. Treść pytania:**

W związku z brakiem jednoznacznego określenia cech armatury zabudowanej dla wodociągu oraz brakiem opisu technicznego prosimy o następujące wyjaśnienia:

1. Prosimy o podanie typu i materiału dla hydrantów ppoż. podziemnych (materiał żeliwo szare czy sferoidalne, hydrant zwykły czy z podwójnym zamknięciem).
2. Prosimy o podanie materiału dla zasuw (materiał żeliwo szare czy sferoidalne).
3. Prosimy o załączenie schematu montażowego wcinki do istniejącego wodociągu, lub chociaż o rozpiskę kształtek i armatury.

**Odpowiedź:**

Ad.1 Należy zastosować żeliwo sferoidalne, hydrant zwykły (np. Jafar).

Ad.2 Należy zastosować żeliwo sferoidalne.

Ad.3 Na stronie [www.bip.porabka.pl](http://www.bip.porabka.pl) publikujemy „Schemat węzła W-2”.

**2. Treść pytania:**

W związku z zapisem SIWZ rozdział II punkt 4:

„Przedmiot zamówienia opisany został szczegółowo w następujących załącznikach do SIWZ:

- 1.1. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
- 1.2. przedmiar robót
- 1.3. projekt techniczno – budowlany”

Prosimy o załączenie pełnego projektu techniczno-budowlanego, którego brak na stronie www. zamawiającego (Zamawiający załączył jedynie plik „Część graficzna „ a w nim skany 3 map).

**Odpowiedź:**

Na stronie [www.bip.porabka.pl](http://www.bip.porabka.pl) publikujemy część projektu techniczno - budowlanego wraz z niezbędnymi załącznikami, dotyczącą części wodociągu realizowanej w przedmiotowym postępowaniu (od punktu D do E oraz od E do W2).

**3. Treść pytania:**

Uprzejmie prosimy o załączenie na stronie [www.zamawiajacego.wzor](http://www.zamawiajacego.wzor) oferty wraz z załącznikami (plik SIWZ. pdf, str. 16-23) w formie edytowanej np. odt. lub doc.

**Odpowiedź:**

Na stronie [www.bip.porabka.pl](http://www.bip.porabka.pl) publikujemy treść druku oferty i załączników w formacie doc.

  
WÓJT  
Czesław Bułka

Otrzymują:

1. adresat
2. [www.bip.porabka.pl](http://www.bip.porabka.pl)
3. a/a